

32
⊗
**MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
w PŁOŃSKU**

09-100 Płońsk ul. Kopernika 3 tel./fax 0 23 662 27 01

Dyrektor 0 23 662 85 21 tel. Kom. 602 221 400

www.mcsir.plonsk.pl adres e-mail: mcsir@op.pl

KONTO: Bank Spółdzielczy Płońsk Nr 97 8230 0007 0004 5766 2000 0002

OBIEKTY SPORTOWE: HALA SPORTOWA, KRYTA PŁYWALNIA, STADION SPORTOWY

alc
22.02.2018
AM
L.Dz. 431.../2018

BR, Elita Huda
Płońsk 21.02.2018r.



21.02.2018, AM

Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Płońsku
za pośrednictwem
Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku udziela odpowiedzi na pytanie Radnego Pana Zygmunta Aleksandrowicza zadane podczas LIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018 roku:

„Dlaczego, jestem obecnie od kilku tygodni użytkownikiem jak gdyby , intensywnie uczestniczę, korzystam z basenu. Ta woda, temperatura jej spada. Myślałem, że tylko w okresie ferii, kiedy dzieci nie ma, ale okazuje się, że gdzieś ta woda jest również jeszcze niższa. Jedna dziesiąta stopnia to jest bardzo dużo okazuje się, nie przypuszczałem. Czym jest podyktowane, że ta temperatura wody no jest zaniżona.”

W odpowiedzi na pytanie Radnego Pana Zygmunta Aleksandrowicza informuję, że temperatury wody poszczególnych niecek wynoszą:

- niecka sportowa - 28°C
- niecka do nauki pływania - 29°C
- niecka rekreacyjna - 29°C

i są wyższe od zakładanych w naszej technologii basenowej, natomiast temperatura powietrza jest większa o ok. 1-2°C od temperatury wody w nieckach basenowych.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
za zgodność z oryginałem

22.02.2018

Kierownik Biura Rady
Monika Koscińska - Maciak

DYREKTOR
mgr Waldemar Kunicki